

Harmonogram kontroli instalacji WOD - KAN

L.p.	Grupa urządzeń	Z czynności kontrolne	co tydzień	co dwa tygodnie	co miesiąc	co kwartał	co pół roku	co rok	co 18 m-cy	co 5 lat	co 10 lat	Kwiecień /Październik
1	OGÓLNY PRZEGLĄD DLA INSTALACJI	Obserwowanie wskazań przyrządów kontrolnych - pomiarowych (manometry, termometry) i reagowanie na wskazanie sygnalizujące nieprawidłową pracę instalacji.		x								
2		Obserwowanie działania urządzeń zabezpieczających instalację.		x								
3		Kontrola pracy armatury odcinającej				x						
4		Kontrola pracy armatury sanitarnej			x							
5		Wymiana uszczelek w armaturze sanitarnej		w razie potrzeby								
6		Kontrolowanie szczelności armatury, rurociągów, urządzeń i połączeń instalacji dla zapewnienia maksymalnej szczelności zładu		x								
7		Czyszczenie filtrów wodnych i odmulaczy		w razie potrzeby								
8		Sprawdzenie stanu izolacji rurociągów							x			
9		Czyszczenie korytek skroplin i udroźnienie instalacji										przed rozpoczęciem chłodzenia
10		Czyszczenie zbiorniczka skroplin i filtru					x					

